

Отчет о выполнении предписания №22/64 от 28 июля 2021 года.

№	предписание	Срок исполнения	Отметка о выполнении	ответственный
1	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета на каждого дежурного.	В теч.года	Выполнено июнь 2022 года	Яковлева М.В.
2	Уклон наружных металлических лестниц на путях эвакуации выполнить не более 1:1; ширину проступи – не менее 25 см, а высоту ступени – не более 22 см.	В теч.года 2024-2025 г.		Яковлева М.В.
3	На системе внутреннего противопожарного водопровода на вводе после насосов повысителей установить задвижку с электрическим приводом, и сблокировать с пуском насосов повысителей.	В теч.года 2024-2025 г.		Яковлева М.В.
4	Электроснабжение насосных установок подают воду на противопожарные нужды не по первой категории надежности.	В теч.года 2024-2025 г.		Яковлева М.В.
5	Произвести расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, помещений производственного и складского назначения.	В теч.года	Выполнено январь 2022 года	Самуськова О.А.
6	Высота двери эвакуационного выхода из группы №5 в свету менее 1,9м.	В теч.года	выполнено	